第　A312386　号
令和元年11月15日

水質検査成績書

株式会社 ぞっこん四国　様

公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

令和元年11月7日 受付の試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

種別	四国カルスト天然水ぞっこん	受付区分	持込
採水日時	令和元年11月7日　12時00分		
採水場所	西予市野村町小松２０６５		

項目	結果	水道法による水質基準	検査方法
一般細菌 (個/mL)	0	100 以下	別表第1 標準寒天培地法
大腸菌	検出せず	検出されないこと	別表第2 特定酵素基質培地法
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004 未満	0.04 以下	別表第13 IC法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.79	10 以下	別表第13 IC法
塩化物イオン (mg/L)	2.2	200 以下	別表第13 IC法
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3 未満	3 以下	別表第30 全有機炭素計測定法
pH値	7.9	5.8以上8.6以下	別表第31 ガラス電極法
味	異常なし	異常でないこと	別表第33 官能法
臭気	異常なし	異常でないこと	別表第34 官能法
色度 (度)	1 未満	5 以下	別表第36 透過光測定法
濁度 (度)	0.1 未満	2 以下	別表第41 積分球式光電光度法
	以下余白		

判定	上記の試験を実施した項目については、水道法による水質基準に適合しています。
担当者	水質検査部門管理者 山﨑 久寛　理化学的区分責任者 阿部 靖　生物学的区分責任者 檜垣 佳三
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正平成30年3月)によります。

第　C311566　号
令和元年11月15日

試　験　結　果　書

株式会社 ぞっこん四国　様

公益財団法人
愛媛県総合保健協会
〒790-0814　松山市味酒町一丁目10-5
TEL 089-987-8206　FAX 089-987-8256

試験責任者	環境部 阿部　靖	阿部

令和元年11月7日 受付の貴依頼試料について試験した結果を下記のとおり報告します。

試料名	四国カルスト天然水ぞっこん	受付方法	持込
採取場所	西予市野村町小松２０６５		
採取日時	令和元年11月7日　12時00分		
試験内容	カルシウムその他の試験		

項目	結果	試験方法
カルシウム	43 mg/L	滴定法
マグネシウム	1.7 mg/L	滴定法
溶性ケイ酸	4.6 mg/L	吸光光度法
	以下余白	